

3 監第 14 号

令和 3 年 11 月 19 日

箕輪町長 白鳥 政徳 様

箕輪町教育長 小池 眞利子 様

箕輪町議会議長 小出嶋 文雄 様

箕輪町監査委員 松本 豊實

箕輪町監査委員 中澤 清明

定期監査の結果について（報告）

令和 3 年度箕輪町定期監査の結果を、地方自治法第 199 条第 9 項の規定により別紙のとおり報告します。

定期監査結果報告書

第1 監査の範囲

地方自治法第199条第4項、箕輪町監査委員条例第2条及び箕輪町監査基準第14条

(1)ウの規定による定期監査を、令和3年度箕輪町監査計画に基づき実施しました。なお、施設管理を中心として実施いたしましたので、実施箇所のための報告となります。各課の財務（予算の執行状況）に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等の監査については、令和4年1月以降に実施いたしますので、結果に関する報告についても、監査実施後となります。

第2 監査の方法

令和3年度箕輪町監査計画に基づき、公有財産の維持管理状況、物品の出納保管状況、前回監査時の指摘事項の改善実施状況について、監査資料の提出を求め、現地及び提出された資料の細部について担当職員の説明を求めて監査をしました。

第3 監査の期間

令和3年10月25日から令和3年10月28日まで

第4 監査の対象（監査実施順）

- 10月25日（月）
西部ふれあいサロン・学童西部教室、高齢者等介護予防施設げんきセンター、高齢者等介護予防施設げんきセンター南部、木下駅トイレ、町営住宅沢団地
- 10月26日（火）
南小学校、東小学校、西小学校、文化センター、地域交流センター、町民体育館、町民武道館、としまの森、夢まちLabo
- 10月27日（水）
保健センター、情報通信センター、役場庁舎、北島水源管理棟、北島水源流量計室、長岡排水処理施設、北小河内排水処理施設、北小河内防災倉庫、沢防災倉庫
- 10月28日（木）
中部小学校、中学校、北小学校、東みのわ保育園、沢保育園、箕輪ダム周辺公園、信州かやの山荘

第5 監査の結果

- 1 各施設の前回指摘事項の改善状況
前回監査時に指摘した事項について、ほとんどの事項で改善されていました。
- 2 各施設（学校）の現金、有価証券、通帳等の管理について
今回監査した範囲において、適正かつ効率的に管理されていました。

3 各施設の物品の出納保管状況について

各施設の物品出納保管状況及び備品管理については、概ね適正に処理されていました。

4 各施設の公有財産の維持管理について

概ね適正に管理されていましたが、以下のとおり一部に改善・検討を要する点が見受けられました。適切に対処してください。

5 改善を要する事項

(1) 箕輪東小学校

- 非常階段全体が錆びているので、修繕をしてください。

(2) 箕輪西小学校

- 屋根の塗装部分が錆びているので、修繕をしてください。

(3) 北島水源管理棟

- 送水管のパッキンが劣化し漏水している。放置すると周囲が錆びるため、至急修繕をしてください。

6 意見及び検討事項

(1) 信州かやの山荘

- 建設後25年が経過し、修繕が必要な個所が目立ち、山の斜面に建設しているため耐震的にも不安が残る施設である。修繕時や取壊時には道路整備も必要になる。今後の利用について検討し、効果的な運用を心がけてください。

(2) 箕輪ダム周辺公園

- 新しい看板が設置され、ダム周辺について来場者にわかりやすくなっていますが、周辺道路が狭いため、車の交互通行が難しく、渋滞することがあるので、周辺道路の修繕整備や渋滞緩和策について検討してください。

(3) 町営住宅沢団地

- 解体した住宅用地の管理と今後の利用方法について、検討してください。

(4) 学校全般

- 各学校とも校舎の建築年数が経過しており、修繕が頻繁に発生しているが、前回以前の指摘事項について、きちんと対処している。また、1人1台パソコンの普及により、全学校がコロナ禍でも学習を継続できる環境を整備している。今後とも児童や生徒が学習に集中できるように環境を整えてください。

7 監査委員の総括所見

今回の監査は、毎年実施している小中学校、文化センター、役場庁舎に加え、西部ふれあいサロン・学童西部教室、高齢者等介護予防施設げんきセンター、高齢者等介護予防施設げんきセンター南部、木下駅トイレ、町営住宅沢団地、地域交流センター、町

民体育館、町民武道館、としまの森、夢まちL a b o、保健センター、情報通信センター、北島水源管理棟、北島水源流量計室、長岡排水処理施設、北小河内排水処理施設、北小河内防災倉庫、沢防災倉庫、東みのわ保育園、沢保育園、箕輪ダム周辺公園、信州かやの山荘について実施しました。

学校については、施設内の整理整頓、周辺整備等が行き届いていました。また、今年度実施した東みのわ保育園と沢保育園については、新しい施設のため、修繕が必要なところもなく、園児が快適に過ごしている様子を見ることができました。役場庁舎については、以前に比べ書類・物品が整理整頓されておりましたが、窓際にファイルが並べて置かれている所がありました。引き続き整理整頓に取り組まれるよう希望します。

各施設とも体温計、消毒液、パーテーション等を設置し、新型コロナウイルスの感染予防対策を講じていました。引き続き感染予防対策を講じてください。

全体的に各施設の老朽化が目立ち、補修・修繕を必要とする施設が増加していますが、今後 2030 年までに町として全公用車の電気自動車化や太陽光パネルの増設を検討しているので、施設の補修・修繕や車両の購入については、計画的に行うようにしてください。また、自然災害による各施設の方が一の被害を想定した対応策も合わせて検討してください。

定期監査結果報告書に記している事項は、施設の適切な維持管理、住民の安全確保の面から改善が必要なものを報告しているものです。早急に対応しなければならない事項は改善措置してください。

以上、主要な点を報告しましたが、課レベルで対応可能な細かい点については、別紙のとおりでありますので、それぞれの立場での対処改善を図ってください。