

工番	事号		課長		統括係長	/	係長		担当係長		設計者		審査者	
令和3年度 重要給水施設配水管布設替実施設計業務委託 実施設計書														
所 在： 箕輪町内														
設 計 大 要									施行方法		請 負		直 営	
									施行期間		日間			
本設 $\phi 75$ L = 700.0m $\phi 100$ L = 1,191.0m $\phi 150$ L = 216.0m $\phi 200$ L = 40.0m $\phi 300$ L = 130.0m 6工区														

変 更 理 由 及 び 内 容

本工事費		変更委託料算出 _____ x _____ = _____ (_____) _____ x 1.10 = _____		
通水試験費				
断水補償費				
用地費及び補償費				
事務費				
工事雑費				
消費税相当額		増 減 額	円	(内消費税相当額) 円
合 計				

設計条件項目表

(上水道管) 実施

項目	設計条件
設計内訳	上水道管布設替実施設計及び精算設計
工期	
場所	箕輪町内
管径及び延長	本設 φ 75 mm 700.0 m
	φ 100 mm 1,191.0 m
	φ 150 mm 216.0 m
	φ 200 mm 40.0 m
	φ 300 mm 130.0 m
	計 2,277.0 m
工区数	6 工区
給水調査	
設計協議	中間打ち合わせ 1 回
管径による補正	有り (0.905) ①
延長による補正	有り (1.600) ②
設計条件による補正	有り (0.850) ③
工事案件による補正	有り (1.500) ④
仮設配管による補正	有り (1.500) ⑤
その他補正	無し (1.000) ⑥
補正係数	①*②*③*④*⑤*⑥ = 2.7693 ≒ 2.77