

対象案件に関する質問・回答R7 (No.9)

受注希望型競争入札 対象案件に関する質問・回答

下記のとおり質問がありましたので、回答を公表します。

工事（業務）名 令和7年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事（1工区）
工事（業務）箇所名 箕輪町 松島 春日町
開札日 令和7年7月24日(木)
質問受付期間 令和7年7月9日(水)
～ 令和7年7月16日(水)
回答の閲覧期間 令和7年7月14日(月) ～

質問内容	それについての担当課からの回答
1. 設計書に記載がありませんが、町道6号線施工時に交通誘導員が必要になると思われます。変更協議できますでしょうか。	1. 設計合計人数は、交通誘導員（B 20人）です。
2. 砂基礎について、洗滌砂に割増率1.26が掛けられておりません。	2. 変更の対象とします。
3. マンホール工において、設計書に底部工の項目がありません。変更協議可能と考えて良いでしょうか。	3. 変更の対象とします。
(令和7年7月16日質問)	(令和7年7月17日回答)